



Keskukseen syvyys 90 mm

Upotusaukon mitat

lev. 314,5 \* kork. 595 \* syv. 87mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3315574	Nimellinen tasoituskerroin	
Malli	IT-setter VH36			
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	-	Nimellistaaajuus	-
Apupiirin nimellisjännite	-	-	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	-	Maadoitusjärjestelmä	-
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	-	Ympäristöolot	-
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	-	EMC-käyttöympäristö	-
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	-	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	-		

**setter**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-setter VH36		
I <sub>nA</sub>	<input type="text"/>	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	<input type="text"/>	IP	30
F	<input type="text"/>	TYÖ N:O	<input type="text"/>

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/1	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)		3315574		