





Aihiot 2*32,5/40,5 + 21*20,5mm



Keskukseen syvyys 100 mm

Upotusaukon mitat

lev. 550 * kork. 1070 * syv. 90mm



EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332246	Nimellinen tasoituserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-terrier 40.30			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

terrier

UTU	UTU OY	CE	FI
	MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-terrier 40.30		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	20.2.2015
Tark.	TV	Muutos	RS/2.1.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti 1/2
 Piir. n:o

3332246

