

D muutos		E muutos		F muutos	
A muutos		B muutos		C muutos	
SÄHKÖTEKNISET TIEDOT : 1. NIMELLISJÄNNITE / –VIRTA / –TAAJUUS400 V 160 A 50 Hz 2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS6 kA 3. TASATTU– / ASENNETTU TEHO / COSFIIkW kW cosfii 4. OHJAUSJÄNNITEKISKOTEI ON JÄNNITE ____V VIRTA ____A 5. AC–KISKOT TAI JOHTIMETL1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N☒ L1,L2,L3,N,PE RAKENNETIEDOT : 1. KESKUSLAJIKENNO☒ KOTELO KEHIKKO 2. ASENNUSTAPAPINTA UPPO KOTEL. LUOKKA IP 44 3. KIINNITYSLATTIA SEINÄ 4. OVILAITELUKKO SALPA 5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYTAVOIN PALONKESTÄVÄ 6. MAALAUUSVAKIO ERIKOIS 7. MITATKORKEUS : 1760 LEV. : 1200 SYV. : 467 KALUSTUSTIEDOT : 1. KALUSTUSTYYPPIKIINTEÄ ULOSV. ULOSOT. 2. KALUSTUSTAPAYKSIKKÖ☒ KESKITETTY 3. MERKKILAMPUTHEHKU HOHTO LEDI 4. MITTAUKSEN TOIMITTAJASÄHKÖLAITOS☒ VALMISTAJA KAAPELOINTI : 1. SYÖTTÖKAAPELIYLHÄÄLTÄ☒ ALHAALTA 2. PÄÄKAAPELITYLHÄÄLTÄ☒ ALHAALTA KOJEISIIN☒ RIVIL. 3. OHJAUSKAAPELITYLHÄÄLTÄ☒ ALHAALTA KOJEISIIN☒ RIVIL. TUNNUSMERKINNÄT : 1. TUNNUSKILVET☒ VALM.NORM. ERILL.OHJE 2. KOJEMERKINNÄT☒ JUOKSEVA KENNOKOHT. ERILL.OHJE MUUT TIEDOT : _____					
 UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02–550 800 www.utu.eu		LATAUSKESKUS LJK16312V		Suunn. RS /11.1.2023 Tark. MK Hyv. JP Kokonaisuus Lehti 1/3 Sähköpositio Piirustusnumero 3500657 Työnumero	

[illegible]



