



HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

EN 61 439-1,-2	Sähkö n:o 3331474		
Malli mirri 325.12(Y)			
P_L / kW	I_{nA} / A	Un / V	P_H / kW
Kotelointiluokka			IP 20
Nimellisjännite		U_n	400 V
Apupiirin nimellisjännite			– V
Nimelliseristysjännite		U_i	400 V
Nimellisvirta, keskus		I_{nA}	125 A
Nimellisvirta, piirit		I_{nC}	60 A
Terminen rajavirta		$I_{cw\ 1s}$	<10 kA
Dynaaminen rajavirta		I_{pk}	<17 kA
Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8		
Nimellistaajuus	50 Hz		
Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi		
Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä		
Ympäristöolot	Normaalit		
EMC-käyttöympäristö	A ja B		
Paino	– kg		

UTU OY

mirri IP 20

I_{nA}	125 A	I_{cw}	<10 kA
Un	400 V	I_{pk}	<17 kA

CE EN 61439-1,-2

Muutostiedot

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Tilaaja	Kohde	Suunn. RP	Pvm. 11.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/1
		Tark. JK	Muutos RS 15.6.2023	Keskustunnus	Piir. n:o 3331474
		Hyv. PK	Suhde 1:10 (A3)		Rev.

Arkistotunnus