



Keskuksen syvyys 103 mm

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o 3332301 | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8 |
| Malli pointer 1P3409 (1-vaih.) | | | 4--5 autom./vaihe 0,7 |
| P _L / kW | I _{nA} / A | U _n / V | P _H / kW |
| | | | 6--9 autom./vaihe 0,6 |
| Nimellisjännite | U _n 230 V | Nimellisaajuus | 50 Hz |
| Apupiirin nimellisjännite | - V | Suojaus sähköiskulta | Suojaeristys ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite | U _i 400 V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | I _{nA} 35 A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Nimellisvirta, piirit | I _{nc} - A | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Terminen rajavirta | I _{cw 1s} < 10 kA | Paino | - kg |
| Dynaaminen rajavirta | I _{pk} - kA | | |

pointer

| | | | |
|-----------------|---------------------------|---------|----------|
| | UTU OY MADE IN FINLAND | | |
| MALLI | pointer 1P3409 (1-vaih.) | | |
| I _{nA} | 35 A | EN | 61 439-3 |
| U _n | 230 V | IP | 30 |
| F | 50 Hz | TYÖ N:O | |

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------------|----------------|-----------|-----|---------------|
| Suunn. | JK | Pvm. | 18.12.2012 | KOKOONPANOKUVA | Lehti | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark. | TV | Muutos | TV/18.8.2016 | Keskustunnus | Piir. n:o | | |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) | | | | 3332301 |

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----|---|---|----|----------|
| | | <p>Pääkytkin</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> | <p>40A</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C20</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> | | |