



Keskuksen syvyys 103 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332301	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli pointer 1P3409 (1-vaih.)			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n 230 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

pointer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer 1P3409 (1-vaih.)		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	230 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332301

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1		C10		
	2		C10		
	3		C10		
	4		C10		
	5		C10		
	6		C20		
	7		C10		
8		C16			
9		C16			

Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. TV	Muutos TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde			3332301