



| | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o | 3332315 | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8 |
| Malli | pointer 3409 V | | | 4--5 autom./vaihe 0,7 |
| P _L / kW | I _{nA} / A | U _n / V | P _H / kW | 6--9 autom./vaihe 0,6 |
| Nimellisjännite | U _n | 400 V | Nimellisaajuus | 50 Hz |
| Apupiirin nimellisjännite | - | V | Suojaus sähköiskulta | Suojaeristys ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite | U _i | 400 V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | I _{nA} | 35 A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Nimellisvirta, piirit | I _{nC} | - A | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Terminen rajavirta | I _{cw 1s} | < 10 kA | Paino | - kg |
| Dynaaminen rajavirta | I _{pk} | - kA | | |

pointer

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------|----------|
| | UTU OY | | |
| | MADE IN FINLAND | | |
| MALLI | pointer 3409 V | | |
| I _{nA} | 35 A | EN | 61 439-3 |
| U _n | 400 V | IP | 30 |
| F | 50 Hz | TYÖ N:O | |

UTU UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| Suunn. | RP | Pvm. | 7.1.2019 | KOKOONPANOKUVA | Lehti | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark. | JK | Muutos | | Keskustunnus | Piir. n:o | | |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) | | | | 3332315 |

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----|---|---|----|----------|
| | | <p>Pääkytkin</p> <p>1.1</p> <p>1.2</p> <p>1.3</p> <p>2.1</p> <p>2.2</p> <p>2.3</p> <p>2.4</p> <p>2.5</p> <p>2.6</p> | <p>40A</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p> | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Suunn. RP | Pvm. 7.1.2019 | PÄÄKAAVIO | Lehti 2/2 | Arkistotunnus |
| Tark. JK | Muutos | Keskustunnus | Piir. n:o | |
| Hyv. PK | Suhde | | | |