

KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332372	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli pointer3412-500M			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n 400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

pointer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer3412-500M		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu





Suunn.	RS	Pvm.	2.1.2024
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332372

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1 1.2 1.3		C16 C16 C16		
	2.1 2.2 2.3		C10 C10 C10		
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6		C10 C10 C10 C16 C16 C16		