

KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332372	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli pointer3412-500M			4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_n 400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U_i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA} 35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I_{nC} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I_{cw} 1s < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I_{pk} - kA		

pointer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer3412-500M		
I_{nA}	35 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	2.1.2024
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)














KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus


Lehti 1/2

Arkistotunnus

Piir. n:o

3332372

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C16		
	1.2		C16		
	1.3		C16		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		

 <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RS Tark. JK Hyv. JP	Pvm. 2.1.2024 Muutos Suhde	PÄÄKAAVIO Keskustunnus	Lehti 2/2 Piir. n:o	Arkistotunnus <h1 style="text-align: center;">3332372</h1>
--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------	---