

## KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332373	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	pointer3415-550M			4--5 autom./vaihe 0,7
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

















**pointer**


	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer3415-550M		
I <sub>nA</sub>	35 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:O	

**UTU OY**  
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
 Puh. 02-550 800  
 www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	2.1.2024
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	3332373	

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C16		
	1.2		C16		
	1.3		C16		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	2.4		C16		
	2.5		C16		
	2.6		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		

 <p><b>UTU OY</b>                  AHJONTIE 1, 28400 ULVILA                  Puh. 02-550 800                  www.utugroup.com</p>	Suunn. RS	Pvm. 2.1.2024	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
	Hyv. JP	Suhde	<b>3332373</b>		