

Keskukseen syvyys 103 mm




EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332324	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	pointer 3415 V			
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	
Nimellisyännite	U _n	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisyännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysyännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

pointer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer 3415 V		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU **UTU OY**
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332324

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
L1	1.1		C10		
L2	1.2		C10		
L3	1.3		C10		
L1	2.1		C16		
L2	2.2		C16		
L3	2.3		C16		
					
L1	3.1		C16		
L2	3.2		C16		
L3	3.3		C16		
					
L1	4.1		C10		
L2	4.2		C10		
L3	4.3		C10		
L1	4.4		C16		
L2	4.5		C16		
L3	4.6		C16		


UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019
Tark. JK	Muutos
Hyv. PK	Suhde

PÄÄKAAVIO
 Keskustunnus

Lehti 2/2 Arkistotunnus
 Piir. n:o
3332324