



EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332326	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	pointer 3418 V			
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellijännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellitaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellijännite		- V	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

**pointer**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer 3418 V		
I <sub>nA</sub>	35 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332326

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	L1	1.1		C10	
	L2	1.2		C10	
	L3	1.3		C10	
	L1	2.1		C16	
	L2	2.2		C16	
	L3	2.3		C16	
	L1	3.1		C10	
	L2	3.2		C10	
	L3	3.3		C10	
	L1	3.4		C16	
	L2	3.5		C16	
	L3	3.6		C16	
	L1	4.1		C10	
	L2	4.2		C10	
	L3	4.3		C10	
	L1	4.4		C16	
	L2	4.5		C16	
	L3	4.6		C16	

	Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti	2/2	Arkistotunnus
	Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
	Hyv.	PK	Suhde					

3332326