



EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332328	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	pointer 3421			
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

**pointer**

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer 3421		
I <sub>nA</sub>	35 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)		3332328		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		Pääkytkin	40A			
		1.1		C10		
		1.2		C10		
		1.3		C10		
		2.1		C16		
		2.2		C16		
		2.3		C16		
		3.1		C16		
		3.2		C16		
		3.3		C16		
		4.1		C10		
		4.2		C10		
		4.3		C10		
		4.4		C16		
		4.5		C16		
		4.6		C16		
		5.1		C10		
		5.2		C10		
		5.3		C10		
	5.4		C16			
	5.5		C16			
	5.6		C16			