




EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332213	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	terrier 40.15		Nimellisaajuus	50 Hz
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub> 400 V		Suojajärjestelmä	TN-S järjestelmä
Apupiirin nimellisjännite	- V		Suojajärjestelmä	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirto, keskus	I <sub>nA</sub> 35 A	U <sub>i</sub> 400 V	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub> - A		EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub> < 10 kA		Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub> - kA			

**terrier**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	terrier 40.15		
I <sub>nA</sub>	35 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:O	

**UTU OY**  
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
 Puh. 02-550 800  
 www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)		3332213		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
L1	1.1		C10		
L2	1.2		C10		
L3	1.3		C10		
L1	2.1		C16		
L2	2.2		C16		
L3	2.3		C16		
L1	3.1		C16		
L2	3.2		C16		
L3	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		