



SERTIFIKAATTI FI/40813

Viitteemme: HEL-CERT200900416-01

Tuote Ryhmäkeskusjärjestelmä

Typpi TERRIER

Tarvaramerkki UTU

Sertifikaatin haltija Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot I_nA 35 A (Lite 40 A), U_n 230/400 V, 50 Hz, 3/N/PE, IP30

Muita tietoja Mitat 460/622 x 418/543/992/1142 x 100 mm

Upottettava ryhmäkeskus

Aine: Polystyreeni tai teräs

TERRIER järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän Sertifikaatin sivu 2.

Tuote täyttää standardit EN 61439-1:2011
EN 61439-3:2012

Voimassaolo Tämä sertifikaatti on voimassa 11-09-2025 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

11-09-2020


Myöntämispäivämäärä

SGS Fimko Oy

Allekirjoitus



Sixten Lökfors
Projekti päällikkö



Valmistaja

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Valmistuspaikka

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Direktiivi informaatio

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifikaatin myöntämishetkellä.

Lisätietoja

TERRIER järjestelmään kuuluvat keskusmallit:
TERRIER 40.xx..., IT-TERRIER 40.xx...
Mitat 460/622 x 418/543/992/1142 x 100 mm
IT-TERRIER Lite ja IT-TERRIER Lite XL

xx = johdonsuoja-automaattien määrä
V = vikavirtasuojen takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty

Lisätarvikkeet

Uppo kotelo 36
Uppo.kotelo 54
Uppo.kotelo IT
Uppo.kotelo IT30

Perustuu:

258376-1, 277847-1, 298474-1 ja 299111-2