




KOTELO:  
RST



|                           |                     |                    |                            |                          |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3               | Sähkö n:o           | 3436805            | Nimellinen toimituskerroin | 0,7                      |
| Malli                     | pinseri 63.0016 RST |                    |                            |                          |
| P <sub>L</sub> / kW       | I <sub>nA</sub> / A | U <sub>n</sub> / V | P <sub>H</sub> / kW        |                          |
| Nimellisjännite           | U <sub>n</sub>      | 400 V              | Nimellistajuuus            | 50 Hz                    |
| Apupiirin nimellisjännite | -                   | V                  | Suojaus sähköiskulta       | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite   | U <sub>i</sub>      | 400 V              | Maadoitusjärjestelmä       | TN-S järjestelmä         |
| Nimellisvirta, keskus     | I <sub>nA</sub>     | 63 A               | Ympäristöolot              | Normaalit                |
| Nimellisvirta, piirit     | I <sub>nC</sub>     | - A                | EMC-käyttöympäristö        | A ja B                   |
| Terminen rajavirta        | I <sub>cw 1s</sub>  | < 10 kA            | Paino                      | - kg                     |
| Dynaaminen rajavirta      | I <sub>pk</sub>     | - kA               |                            |                          |

**pinseri**

|                 |                           |           |           |
|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| <b>UTU</b>      | UTU OY<br>MADE IN FINLAND | <b>CE</b> | <b>FI</b> |
| MALLI           | pinseri 63.0016 RST       |           |           |
| I <sub>nA</sub> | 63 A                      | EN        | 61 439-3  |
| U <sub>n</sub>  | 400 V                     | IP        | 44        |
| F               | 50 Hz                     | TYÖ N:o   |           |

**UTU** **UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

|        |    |        |           |
|--------|----|--------|-----------|
| Suunn. | RP | Pvm.   | 24.6.2020 |
| Tark.  | JK | Muutos |           |
| Hyv.   | PK | Suhde  | 1:10 (A4) |

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| Lehti     | 1/2 | Arkistotunnus |
| Piir. n:o |     |               |

3436805

