




KOTELO:  
MAALATTU TERÄS RAL 7035



|                           |                     |                    |                           |                          |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3               | Sähkö n:o           | 3436816            | Nimellinen tasoituserroin | 0,7                      |
| Malli                     | pinseri 80.0313     |                    |                           |                          |
| P <sub>L</sub> / kW       | I <sub>nA</sub> / A | U <sub>n</sub> / V | P <sub>H</sub> / kW       |                          |
| Nimellisjännite           | U <sub>n</sub>      | 400 V              | Nimellisaajuus            | 50 Hz                    |
| Apupiirin nimellisjännite | -                   | V                  | Suojaus sähköiskulta      | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite   | U <sub>i</sub>      | 400 V              | Maadoitusjärjestelmä      | TN-S järjestelmä         |
| Nimellisvirta, keskus     | I <sub>nA</sub>     | 80 A               | Ympäristöolot             | Normaalit                |
| Nimellisvirta, piirit     | I <sub>nC</sub>     | - A                | EMC-käyttöympäristö       | A ja B                   |
| Terminen rajavirta        | I <sub>cw 1s</sub>  | < 10 kA            | Paino                     | - kg                     |
| Dynaaminen rajavirta      | I <sub>pk</sub>     | - kA               |                           |                          |

**pinseri**

|                 |                 |         |          |
|-----------------|-----------------|---------|----------|
| UTU             | UTU OY          | CE      | FI       |
|                 | MADE IN FINLAND |         |          |
| MALLI           | pinseri 80.0313 |         |          |
| I <sub>nA</sub> | 80 A            | EN      | 61 439-3 |
| U <sub>n</sub>  | 400 V           | IP      | 44       |
| F               | 50 Hz           | TYÖ N:o |          |

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

|        |    |        |           |
|--------|----|--------|-----------|
| Suunn. | RP | Pvm.   | 24.6.2020 |
| Tark.  | JK | Muutos |           |
| Hyv.   | PK | Suhde  | 1:10 (A4) |

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2  
Piir. n:o

3436816

